



PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM

CHECK LIST COMMISSIONING BATERE - RECTIFIER





PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM No. 177
SURABAYA

PEMERIKSAAN VISUAL

Batere / Rectifier

..... AhSelVolt

No.Kontrak
Tanggal
Gardu Induk
Bay
Lokasi

No :	OBJEK PEMERIKSAAN	Cek	KETERANGAN
	Visual		
1	Batere (Kondisi Visual)	<input type="checkbox"/>	Baik / Bocor /Level Electrolit normal
2	Klem sambungan	<input type="checkbox"/>	Baik / lengkap /Bh
3	Kebersihan Rak , ruangan	<input type="checkbox"/>	Baik / bersih / kotor
4	Exhause fan	<input type="checkbox"/>	Baik / mati
5	Rectifier & Grounding	<input type="checkbox"/>	Baik / tersambung / VoltAmp ,
6	Saklar , pengaman , metering	<input type="checkbox"/>	Baik / Terpasang / ada/tidak ada
7	Arus pengisian , tegangan	<input type="checkbox"/>	Baik / Normal / Tidak normal Auto / Manual
8	Name plate	<input type="checkbox"/>	Baik , Jelas , Kabur / Tidak ada
Hasil Pemeliharaan			
1	Test Kapasitas Batere	<input type="checkbox"/>	Hasil baik% (Ah)Volt
2	Proteksi Under / Over Voltage		
3	DC Ground/ Riple	<input type="checkbox"/>	Baik normal / tidak normal

Pemeriksa / Inspektur





PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM No. 177
SURABAYA

PEMERIKSAAN VISUAL

Batere / Rectifier

..... AhSelVolt

No.Kontrak

Tanggal

Gardu Induk

Bay

Lokasi

No :	OBJEK PEMERIKSAAN	Cek	KETERANGAN
	Visual		
1	Batere (Kondisi Visual)	<input type="checkbox"/>	Baik / Bocor /Level Electrolit normal
2	Klem sambungan	<input type="checkbox"/>	Baik / lengkap /Bh
3	Kebersihan Rak , ruangan	<input type="checkbox"/>	Baik / bersih / kotor
4	Exhause fan	<input type="checkbox"/>	Baik / mati
5	Rectifier & Grounding	<input type="checkbox"/>	Baik / tersambung / VoltAmp ,
6	Saklar , pengaman , metering	<input type="checkbox"/>	Baik / Terpasang / ada/tidak ada
7	Arus pengisian , tegangan	<input type="checkbox"/>	Baik / Normal / Tidak normal Auto / Manual
8	Name plate	<input type="checkbox"/>	Baik , Jelas , Kabur / Tidak ada
Hasil Pemeliharaan			
1	Test Kapasitas Batere	<input type="checkbox"/>	Hasil baik% (Ah)Volt
2	Proteksi Under / Over Voltage		
3	DC Ground/ Riple	<input type="checkbox"/>	Baik normal / tidak normal

Pemeriksa / Inspektur





PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM No. 177
SURABAYA

PEMERIKSAAN VISUAL

Batere ... Volt

..... AhSelVolt

No.Kontrak

Tanggal

Gardu Induk

Bay

Lokasi

No :	OBJEK PEMERIKSAAN	Cek	KETERANGAN
	Visual		
1	Batere (Kondisi Visual)	<input type="checkbox"/>	Baik / Bocor /Level Electrolit normal
2	Klem sambungan	<input type="checkbox"/>	Baik / lengkap /Bh
3	Kebersihan Rak , ruangan	<input type="checkbox"/>	Baik / bersih / kotor
4	Exhause fan	<input type="checkbox"/>	Baik / mati
5	Rectifier & Grounding	<input type="checkbox"/>	Baik / tersambung / VoltAmp ,
6	Saklar , pengaman , metering	<input type="checkbox"/>	Baik / Terpasang / ada/tidak ada
7	Arus pengisian , tegangan	<input type="checkbox"/>	Baik / Normal / Tidak normal Auto / Manual
8	Name plate	<input type="checkbox"/>	Baik , Jelas , Kabur / Tidak ada
Hasil Pemeliharaan			
1	Test Kapasitas Batere	<input type="checkbox"/>	Hasil baik% (Ah)Volt
2	Proteksi Under / Over Voltage		
3	DC Ground/ Riple	<input type="checkbox"/>	Baik normal / tidak normal

Pemeriksa / Inspektur





PT. MEKSINDO ENERGI SISTEM

JL. ARIEF RAHMAN HAKIM No. 177
SURABAYA

PEMERIKSAAN VISUAL

Rectifier ... Volt

..... AhSelVolt

No.Kontrak

Tanggal

Gardu Induk

Bay

Lokasi

No :	OBJEK PEMERIKSAAN	Cek	KETERANGAN
	Visual		
1	Batere (Kondisi Visual)	<input type="checkbox"/>	Baik / Bocor /Level Electrolit normal
2	Klem sambungan	<input type="checkbox"/>	Baik / lengkap /Bh
3	Kebersihan Rak , ruangan	<input type="checkbox"/>	Baik / bersih / kotor
4	Exhause fan	<input type="checkbox"/>	Baik / mati
5	Rectifier & Grounding	<input type="checkbox"/>	Baik / tersambung / Volt
6	Saklar , pengaman , metering	<input type="checkbox"/>Amp , Baik / Terpasang / ada/tidak ada
7	Arus pengisian , tegangan	<input type="checkbox"/>	Baik / Normal / Tidak normal Auto / Manual
8	Name plate	<input type="checkbox"/>	Baik , Jelas , Kabur / Tidak ada
Hasil Pemeliharaan			
1	Test Kapasitas Batere	<input type="checkbox"/>	Hasil baik% (Ah)Volt
2	Proteksi Under / Over Voltage		
3	DC Ground/ Riple	<input type="checkbox"/>	Baik normal / tidak normal

Pemeriksa / Inspektur

